CONSORZIO ASI
Area Sviluppo Industriale Taranto

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

n. 25 **del** 29/03/2019

Ditta Dea Impianti srl - Intervento di sostituzione interruttore magnetotermico differenziale posto sul quadro di distribuzione elettrica che alimenta il capannone della GLS/PGP c/o Resider II
Pagamento fattura 25/FE del 21/01/2019

CIG: Z4827CCE56

RELAZIONE DEL RUP

PREMESSO CHE:

- Il Consorzio è proprietario di un complesso industriale costituito da n. 14 capannoni con annessa palazzina uffici, denominato "Resider II" sito in via del Tratturello Tarantino n. 5-7 zona PIP in Taranto;
- Dal dipendente Otello Massafra, addetto all'incubatore, veniva segnalato al Consorzio l'interruzione di energia elettrica del capannone occupato da GLS/PGP;
- Preso atto dell'urgenza dei lavori da effettuarsi, si è proceduto a contattare l'impresa Dea Impianti srl, operatore qualificato per i detti lavori e dotato dei materiali necessari per agire con pronto intervento, circostanze queste tali da garantire il ripristino immediato con l'urgenza del caso;
- Che la stessa impresa, si è resa disponibile ad effettuare l'intervento con immediatezza e pronto intervento, come in effetti è stato effettuato, cambiando un interruttore guasto con uno provvisorio per garantire il funzionamento dell'impianto;
- Con mail del 14.08.2018 giusto prot. asi n. 1803 del 20/08/2018, che si allega, la Dea Impianti inviava il foglio di servizio dell'intervento effettuato ed inoltrava preventivo n. 47 del 14/08/2018 per la sostituzione dell'interruttore magnetotermico differenziale posto sul quadro di distribuzione elettrica che alimenta il capannone della GLS/PGP per un importo di € 1.115,00 oltre IVA;
- Con mail del 16/11/2018 prot. 1297, che si allega, il Consorzio accettava il preventivo proposto;
- In data 28/01/2019 prot. 299 la Dea Impianti inviava fattura n. 25/FE del 21/01/2019, che si allega, per la sostituzione dell'interruttore magnetotermico differenziale per un importo di € 1.115,00 oltre IVA,
- L'acquisizione delle suddette prestazioni è effettuata mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016;

E quindi si PROPONE

- Di pagare alla Ditta Dea Impianti srl la fattura n. 25/FE del 21/01/2019, per la sostituzione dell'interruttore magnetotermico differenziale per un importo di € 1.115,00 oltre IVA,
- Conseguentemente per quanto sopra di imputare la somma di € 1.115,00 sul codice di bilancio 4.2.C.04 denominato "manutenzione e riparazione Resider II", mentre

la relativa I.V.A. sia imputata sul codice di 1.6.B.04 denominato "IVA c/acquisti";

Il Rup
Geom. Mario Vettore

IL DIRIGENTE

- Letta la relazione che precede;
- Visto il D.L.vo 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Ritenuta la necessità di provvedere in merito:

DETERMINA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto
2. Di pagare alla Ditta Dea Impianti srl la fattura n. 25/FE del 21/01/2019, per la sostituzione dell'interruttore magnetotermico differenziale per un importo di € 1.115,00 oltre IVA,
3. Conseguentemente per quanto sopra di imputare la somma di € 1.115,00 sul codice di bilancio 4.2.C.04 denominato "manutenzione e riparazione Resider II", mentre la relativa I.V.A. sia imputata sul codice di 1.6.B.04 denominato "IVA c/acquisti";
4. Di trasmettere il presente atto al Collegio dei Revisori dei Conti
5. Dichiara il presente atto immediatamente esecutivo.

Il Dirigente
Ing. Giancarlo Carroccia

ANAC
Autorità Nazionale Anticorruzione

Logo AVCP

Utente: Mario Vettore
Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI TARANTO - UFFICIO TECNICO

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	**Z4827CCE56**
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO

Importo	€ 1.115,00
Oggetto	Intervento di sostituzione interruttore magnetotermico differenziale posto sul quadro di distribuzione elettrica che alimenta il capannone della GLS/PGP c/o Resider II - Dea Impianti srl Taranto
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	LAVORI
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	-

Annulla Comunicazione | Modifica

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936

DIR. VESPI FIORDONS

Cedente/Prestatore (Fornitore)
Dea Impianti S.r.l.
P.IVA: IT02365420732
C.F.: 02365420732
R.F.: RF01 (ordinario)
Sede
Via della Transumanza 5/E
Taranto (TA)
74123 (IT)
Telefono: 099-4730597
Email: info@deaimpianti.it

Cessionario/Committente (Cliente)
CONSORZIO ASI
P.IVA: IT00160180733
Sede
VIA GOBETTI 5
TARANTO (TA)
74100 (IT)

Tipologia documento	Causale	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 (fattura)			25/FE	21-01-2019	SUBM70N

Cod. articolo	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	Vi trasmettiamo fattura relativa a lavori eseguiti per Vs. Conto c/o Vs. incubatore Resider sito a Taranto come da Ns. Preventivo n. 47-18						
** (AswArtFor)	- OPERAZIONE NON IMPONIBILE AI SENSI DELL' ART. 17 COMMA 6 LETTERA A-TER DEL D.P.R. N. 633/1972						
** (AswArtFor)	- RIF. D.D.T. N. 104 SOSTITUZIONE INTERRUTTORE GUASTO CAPANNONE PGP SERVICE PREZZO A CORPO Tipo dato: AswCommess Rif. testo: 803 Rif. numero: 1 Tipo dato: AswConCont Rif. testo: 06010101001	1,00	1.115,00	n		N6	1.115,00
	Informazioni documento #ID# AswTRiga Recipient #SUBM70N# AswDestB2B Fattura #TPD01# AswTipoDoc Vendita diretta #CD01# AswCarDoc Vendita Merce/Beni #CD07# AswCarDoc Bonifico bancario #TP06# AswTipoPag						

CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI TARANTO
Protocollo in Entrata num: 299
Data Protocollo: 28/01/2019

CONSORZIO A.S.I.
IVA N. 5/IC P. NOTA N. 68 / 28.01.2019
MANDATO N. _____ / _____

RIEPILOGHI IVA E TOTALI

esigibilita' iva / riferimenti normativi	% iva	Spese accessorie	Totale imposta	Totale imponibile
Esigib. non dich. (si presume immediata) Non imponibile Art 17 Ter Comma 6	N6		0	1.115,00

Importo bollo	Sconto/Maggiorazione	Valuta	Totale documento
		EUR	1.115,00

Modalita' pagamento	IBAN	Istituto	Data scadenza	Importo
MP05 Bonifico	IT12R0200815809000010729382	UNICREDIT	31-03-2019	1.115,00

245,30 IVA
1360,30 Totale

Carlo Carrino

Da: Segreteria - ASI Taranto
Inviato: lunedì 20 agosto 2018 09:22
A: Carlo Carrino
Oggetto: I: FOGLIO DI INTERVENTO ESEGUITO + OFFERTA PER SOSTITUZIONE INTERRUTTORE GUASTO
Allegati: Fds 5277 del 09.08.10.pdf; Dea Impianti offerta 047-18-A_Consorzio Asi sostituzione interruttore guasto capannone PGP GLS.pdf

Direttore vettore massafra vespa turnone

CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI TARANTO
Protocollo In Entrata num: 1803
Data Protocollo: 20/08/2018

Area Sviluppo Industriale Taranto

Via Gobetti, 5 – 74100 Taranto
Tel. 099.7793842 – Fax. 099.4004053
Mail: segreteria@asitaranto.it
Website: **www.asitaranto.it**

Privacy:
Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alle persone o alla Società sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art. 616 c.p. , che ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.
Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di informarci immediatamente per telefono allo 099/7793842 o inviando un messaggio all'indirizzo e-mail : segreteria@asitaranto.it
prima di stampare questo e-mail, considera se sia veramente necessario.

Da: Domenico Deandri - Dea Impianti Srl [mailto:domenico.deandri@deaimpianti.it]
Inviato: martedì 14 agosto 2018 15:09
A: Direzione - ASI Taranto <direzione@asitaranto.it>
Cc: 'Gianni Deandri - Dea Impianti Srl' <gianni.deandri@deaimpianti.it>; 'Vito Deandri - Dea Impianti Srl' <vito.deandri@deaimpianti.it>
Oggetto: FOGLIO DI INTERVENTO ESEGUITO + OFFERTA PER SOSTITUZIONE INTERRUTTORE GUASTO

Buongiorno Ing. Carroccia,

in allegato vi invio fds intervento eseguito e offerta a seguito del black out del capannone PGP GLS avvenuto IL 09.08.18 sera in cui abbiamo cambiato l'interruttore guasto con uno provvisorio per garantire il funzionamento dell'impianto.

Restiamo in attesa di un vs. riscontro e disponibili per eventuali chiarimenti.

Saluti

Per. Ind. D. Deandri
E-mail domenico.deandri@deaimpianti.it
Dea Impianti Srl
http://www.deaimpianti.it
Via della Transumanza 5/E
74123 - Taranto
Tel. 099.4730597- Fax 099.4729063

La presente comunicazione e ogni suo allegato è destinata esclusivamente al soggetto indicato quale destinatario o ad eventuali altri soggetti autorizzati a riceverla. Essa contiene informazioni strettamente confidenziali e riservate, la cui comunicazione o

diffusione a terzi è proibita, salvo che non sia stata espressamente autorizzata. Se avete ricevuto questa comunicazione per errore, Vi preghiamo di darne immediata comunicazione al mittente e di cancellarne ogni evidenza dai Vostri supporti. Rif. D.L. 196/2003

Mail priva di virus. www.avg.com

deaimpianti

Progettazione, installazione, riparazione e manutenzione impianti elettrici, elettronici, civili e industriali

Dea Impianti s.r.l.
Via della Transumanza, 5/E
74123 Taranto – TA
C.F./P.I. 02366420732
Tel. 099/4730597 fax: 099/4729063
e-mail: info@deaimpianti.it
pec: info.deaimpianti@pec.it

RINA SOA GROUP

FOGLIO DI SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI

O.L. | FOGLIO N. 5277

Cliente CONSORZIO ASI

Indirizzo CAPANNONE PGP - GLS

Rif. Ordine Cliente n. _____ del _____

Intervento richiesto dal Sig. _____

Motivazione _____

Tipo Impianto _____

Data richiesta intervento

Tipologia di intervento: ☐ GARANZIA ☐ CONTRATTO ☒ DA ADDEBITARE ☐ DIRITTO DI CHIAMATA

Descrizione dei lavori eseguiti

INTERVENUTI DOPO RICHIESTA DI BLACK-OUT DEL SOLO CAPANNONE PGP-GLS
INTERRUTTORE GENERALE (LATO CABINA ENEL) DANNEGGIATO (BTICINO T7114A/125 + T7043/125)
INSTALLATO INTERRUTTORE "TEMPORANEO" (SCHNEIDER 18656+19037 MAGNETOTERMICO DIFF. 4P 63A Id 0,03A)
CON ESITO POSITIVO

Data Intervento 09/08/2018 | Firma del Tecnico

Materiali impiegati: Rif. DDT N° _____ del _____

Quantità	Descrizione	Quantità	Descrizione

Data	Tecnico	Dalle	alle	Dalle	alle	Totale Ore
09/08/2018	GIANNI DELNONI	18:15	20:00			1:45
09/08/2018	ANTONIO DIMONOPOLI	18:15	20:00			1:45

Km. andata	Km. ritorno	Totale Km.	Totale Ore Intervento (Escluso Viaggio)
			3h 30minuti
Ore viaggio andata	Ore viaggio ritorno	Totale ore viaggio	TIMBRO E FIRMA DEL CLIENTE

NOTE: IL MAGAZZINO DEA IMPIANTI NON ERA DISPONIBILE UN MAGNETOTERMICO 4P 125A 25KA DIFFERENZIALE 125A Id= 0,3 - 0,5A

deaimpianti

SOA GROUP

SPETT.LE
CONSORZIO ASI
VIA GOBETTI 5
74100 TARANTO (TA)

Dea Impianti S.r.l.
Via della Transumanza 5
74123 Taranto (TA)
C. F. / P. IVA 02365420732
Tel.: 099-4730597 - Fax: 099-4729063
E-mail: info@deaimpianti.it

LUOGO DI DESTINAZIONE
CAPANNONE RESIDER
VIA DEL TRATTURELLO TARANTINO
74123 TARANTO (TA)

Preventivo

COD. CLI.	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	TELEFONO	FAX	TECNICO	N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.
000605	IT00160180733		0997793842	0997792066	Deandri D.	47	14-08-18	1/1

CONDIZIONI DI PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO
Bonifico bancario 60 gg. DF FM	-
	IBAN:IT-12-R-0200815809-000010729382

COD. ART.	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.%	PREZZO TOTALE	IVA
	Oggetto : Sostituzione interruttore guasto Capannone PGP GLS A seguito della Vs. gentile richiesta e come da intervento da noi eseguito, Vi trasmettiamo nostra offerta relativa al lavoro in oggetto di seguito meglio specificato. Il lavoro prevede la fornitura e posa in opera di : .						
*	BTIT714B125D INTERR. MAGNETOT+DIFF.3P+N/2 125A 25KA M1 160B	NR	1,00	1.115,0000		1.115,00	22-

CONDIZIONI DI FORNITURA

Validità offerta	30 gg
Tempi di consegna	20/30 gg
Pagamento:	Vs. solito
Esclusioni	quant' altro non specificato

IMPORTO TOTALE (Iva esclusa)
EUR 1.115,00

UFFICIO TECNICO	RESPONSABILE AMMINISTRAZIONE	TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE
Dea Impianti S.r.l. (Per. Ind. Deandri Domenico)		

In attesa di un Vs riscontro e disponibili per qualsiasi chiarimento, distintamente salutiamo.

CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI TARANTO
Protocollo in Uscita num: 1297
Data Protocollo: 16/11/2018

Pasquale Pucci - ASI Taranto

Da: Segreteria - ASI Taranto
Inviato: venerdì 16 novembre 2018 10:17
A: info@deaimpianti.it
Oggetto: Sostituzione interruttore guasto Capannone Pgp/Gis

Priorità: Alta
Riservatezza: Riservato

Si accetta preventivo n. 47 del 14/08/2018.

Ing. Giancarlo Carroccia

Carlo Carrino

Da: Segreteria - ASI Taranto
Inviato: lunedì 20 agosto 2018 09:19
A: Carlo Carrino
Oggetto: I: dea Impianti - stabilimento 14 GLS
Allegati: 10082018(002).jpg; 10082018(003).jpg

Direttore vettore massafra vespa

CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI TARANTO
Protocollo in Entrata num: 1802
Data Protocollo: 20/08/2018

Area Sviluppo Industriale Taranto

Via Gobetti, 5 – 74100 Taranto
Tel. 099.7793842 – Fax. 099.4004053
Mail: segreteria@asitaranto.it
Website: **www.asitaranto.it**

Privacy:
Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alle persone o alla Società sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art. 616 c.p., che ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.
Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di informarci immediatamente per telefono allo 099/7793842 o inviando un messaggio all'indirizzo e-mail : segreteria@asitaranto.it
prima di stampare questo e-mail, considera se sia veramente necessario.

Da: Otello Massafra - ASI Taranto
Inviato: venerdì 10 agosto 2018 09:12
A: Segreteria - ASI Taranto <segreteria@asitaranto.it>
Oggetto: dea Impianti - stabilimento 14 GLS

Nella serata di ieri, solo temporaneamente, la dea impianti ha montato un interruttore da 63A (quello previsto e' da 125A e attualmente nn era disponibile) sul NS quadro di distribuzione elettrica che alimenta il capannone 14 (GLS)).
Inoltrera' offerta
foto in allegato
saluti
Otello